

HEAT CONTROL BV

Achterweidestraat 55
2880 Bornem

Tel: 0477/606 506

www.heat-control.be
info@heat-control.be



Verkoop en onderhoud van blusmiddelen – totaaloplossing Brandbeveiliging

Te volgen richtlijnen bij het jaarlijks nazicht en onderhoud van blusapparaten.

- Eerste regel : altijd voorzichtig zijn, 250 bar druk !
- controle op roestvorming en deuken van de behuizing.
- openen van het blusapparaat.
- controle van het inslagmechanisme en dichting..
- losmaken en controle van het poeder op klontvorming.
- weging van het drukpatroon.
- sluiten van het blusapparaat.
- verzegelen van het blusapparaat.
- controle van de slang op veroudering en breuken .
- werking van het spuitpistool.
- de handgreep is stevig bevestigd aan de behuizing.
- de ophanghaak is stevig bevestigd.
- weging CO2-blusapparaten en controle van de datum voor herbeproeven.
- aanduiding plaats blusapparaten (pictogram).
- een nazichtlabel wordt aan het blusapparaat bevestigd met vermelding nazichtmaand en eventuele hervulling.